



* Une membrane pare-humidité entre le béton et l'isolant rigide expansé peut être nécessaire selon les prescriptions du *Code de construction du Québec* - chapitre 1, Bâtiment et *Code national du bâtiment du Canada 1995 (modifié pour le Québec)*. Consultez le fabricant du produit pour obtenir plus de détails.

R total = RSI 3,28 (R-18,6)

R effectif = RSI 3,05 (R-17,3)

Isolation des fondations par l'intérieur avec des panneaux de polystyrène à perméance moyenne et de l'isolant en natte

Étanchéité à l'air avec la fondation

031.112.03.001.12